

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 0037R/20

Rilasciato alla ditta:

TERMAG SAS

PROVE ESEGUITE:

Potere Fonoisolante (UNI EN ISO 10140-2 - UNI EN ISO 717-1)

Dimensione campione:

Superficie totale: 0,77 m²

CHIUSURA OSCURANTE IN ESTENSIONE

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:


MONOBLOCCO TERMO EASY PER OSCURANTE TECNICO ESTERNO

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:

INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE: R_w 42 (-2;-6) dB

INDICE DI VALUTAZIONE DELL'ISOLAMENTO ACUSTICO NORMATO DI PICCOLI ELEMENTI: $D_{n,e,w}$ 54 (-3;-7) dB

La Direzione Generale
Stefano Mora



Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 0037R/20 del 15/10/2020 emesso da questo Laboratorio.

Il Direttore Tecnico
Ing. Antonio D'Alto



Correggio, 15/10/2020